

CORTE
ESCALA: 1/200



PLANTA DE COBERTURA
ESCALA: 1/200



COD.	COR	ESP.
01	07	0.18
02	07	0.25
03	07	0.35
04	07	0.50
05	07	0.70
06	07	0.13
07	07	0.10
08	08	0.13
09	09	0.18
249	254, 254, 254	0.10
250	250	0.10
251	251	0.13
252	252	0.13
253	253	0.18
254	254	0.25

MAIO/2014

NM
NV

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESCALA: 1/200

SIMBOLOGIA DE INCÊNDIO

- Extintor de CO2 – (5BC)
- Extintor de Água Pressurizada – (2A)
- Extintor de Pó Químico Seco BC – (20BC)
- Iluminação de Emergência de Aclaramento
- Abrigo de Gás
- Direção do Fluxo da Rota de Fuga
- Saída Final da Rota de Fuga



EXTINTOR DE INCÊNDIO

NOTAS:

AS TUBULAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS DA REDE DE HIDRANTES, QUANDO EXPOSTOS, DEVEM SER PINTADOS CONFORME SEGUE:
A) VÁLVULA DE RETENÇÃO, REGISTRO DE PARAGEM, ETC: AMARELO;
B) TUBULAÇÃO: VERMELHO.

ÁREAS MOLHADAS

AMBIENTE	ÁREA (m²)
FRALDÁRIO	20.35
LACTÁRIO	9,28
SAN/VEST. FAMILIAR	7,74
SAN. ADM. MASC. ACES.	3,10
SAN. ADM. FEM. ACES.	3,10
SAN. VEST. INFANTIL MASC.	12,41
SAN. VEST. INFANTIL FEM.	12,41
D.M.L.	3,11
LAVANDERIA	13,64
SAN. FUNC. FEM.	4,66
SAN. FUNC. MASC.	4,66
TOTAL	94,66

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À OCUPAÇÃO

GRUPO	OCUPAÇÃO/USO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
E	Pré-escola	E-5	Creche

CARGA DE INCÊNDIO (q_{fi}) = 300 MJ/m²
RISCO DE INCÊNDIO : BAIXO
ÁREA CONSTRUIDA : 813,78 m²
ALTURA : TÉRREA
LEGISLAÇÃO APLICADA : DECRETO 56.819/11– TABELA 6E

MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – TABELA 5

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT–11/11 EM SUAS ESCADAS, CORRIMÃOS E DISTÂNCIAS A SEREM PERCORRIDAS INFERIOR A 40m.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT–18/11 – BLOCO AUTONOMO COM AUTONOMIA PARA UMA HORA.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ AO CONTIDO NA IT–20/11 DO CBPMESP
EXTINTORES	CONFORME IT–021/11 EXTINTORES DE PÓ – 20BC EXTINTORES DE ÁGUA – 2A EXTINTOR DE CO2 – 5BC

AFASTAMENTOS DA CENTRAL DE GLP EM RELAÇÃO A LOCAIS DE RISCO

LOCAIS	AFASTAMENTO (m) MÍNIMO
ABERTURAS DE DUTOS DE ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, POÇOS, CANALETAS, RALOS.	1,50
FONTES DE IGNIÇÃO (INCLUSIVE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS)	3,00
REDES ELÉTRICAS	3,00

NOTA: OS AFASTAMENTOS ACIMA PODEM SER REDUZIDOS PELA METADE, CASO SEJA INTERPOSTA UMA PAREDE ENTRE O RECIPIENTE E O PONTO CONSIDERADO COM RESISTÊNCIA AO FOGO POR DUAS HORAS.

QUADRO DE ÁREAS

ÁREAS	m²
ÁREA CONSTRUÍDA	813,78
ÁREA MOLHADA	94,66
ÁREA CONSIDERADA	719,12

SINALIZAÇÃO M1

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Proteção Contra Incêndios:
Extintores de Incêndio
Iluminação de Emergência
Sinalização de Emergência

Edificação em Estrutura de Concreto

Em caso de emergência:
ligue 193 – Corpo de bombeiros
ligue 190 – Polícia Militar

EXTINTOR DE INCÊNDIO

TÉRREO



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SITUAÇÃO SEM ESCALA

Proprietário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO / SP

Responsavel Tecnico pelo Projeto:
ARQ. OMAR MOHAMAD DALANK
CAU: A26564–0

Folha 1/1	Projeto Técnico Simplicado		Esc.: Indicadas
TABELA DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO LEGENDA DETALHES PLANTAS	Assunto:	PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	
	Ocupação:	CRECHE JARDIM NOVA SUISSA	
	Local:	RUA HELVÉCIA, S/N – LOT. JARDIM NOVA SUISSA	
	Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO / SP	
	Res. Técnico:	ARQ. OMAR MOHAMAD DALANK	
	Área do Terreno:	2.657,95 m²	Área Construida: 813,78 m² Área Molhada: 94,66 m² Área Considerada: 719,12 m²
	Desenhista:	OMAR MOHAMAD DALANK	

1202555_01IPE0100_01