

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020

A ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-ME situada na Av. Ver. Orlando S. Francisco, 1313 – V. Ipanema, cidade de Piraquara, estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 03.983.321/0001-41, vem respeitosamente à vossa presença, com fundamento na lei nº 8.666/93, apresentar a presente:

Com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos a respeito dos seguintes pontos:

- 1 - No termo de referência, item 16, existe a passagem "tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante)", porém a maioria dos equipamentos que são ligados em nobreaks são 115V, sendo desnecessário saída do equipamento bivolt. Visando maior competitividade e conseqüentemente maior lucratividade ao órgão, serão aceitos nobreaks com entrada Bi Volt e Saída 115V?
- 2 - Referente a passagem "autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats", observamos que a potência informada de uma fonte de computador de 240Watt, porém sabemos que o consumo real é sempre de menor valor, por volta de 50%, pois dependerá de seu processamento. Assim, considerando um processamento com desempenho para atividades administrativas, este consumo é menor. Podemos atender 15 minutos considerando 58% do valor de 240Watt?

Piraquara, 05 de Março de 2020

Marcelo A. Silva

Marcelo Alcântara | 03.983.321/0001-41

ACOMPANY SYSTEM - Fone: 41 3589-3535

comercial@acompanysystem.com.br | vendas@acompanysystem.com.br

acompanysystem.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Folha de Informações e Despacho

Processo PE n.º 01/2021

Folha n.º _____

Rubrica _____

Valnávia Georgana M. Borely

Diretora de Licitações e Compras

Em resposta ao pedido de esclarecimento enviado por email pela empresa Acompany System, informamos que:


- 1 – Sim serão aceitos, pois atende nossa necessidade, bem como o edital.
- 2 – Sim serão aceitos, pois atende nossa necessidade, bem como o edital.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

09 de Março de 2021

Dr. Marcus Vinicius Maia de Rezende
Secretário de Saúde


Leandro P. Frajão
Analista de Sistema
SMS Campos do Jordão-SP